



BEMÆRK:

Hvis der skal monteres varmepumpe efter GE 300, skal der være monteret 2 relæer på printet på Ge 300.



ROHOLMSVEJ 10 · DK-2620 ALBERTSLUND · TELEFON 02-62 26 00

ca. år 1984
GE 300 S

Tegn. nr. 458