

F:\DSISYS\HESSING\4-RELÆR

5	Type :	Genvex Klimateknik A/S
	Serienr. :	Roholmsvej 10
	Tegningsnr.:	DK-2620 Albertslund
	Kunde :	
	Tel/kontonr:	Tel.(45)43622600
10	Projekt :	Fax.(45)43620132
	Sagsnr. :	Printout:13:37 28/01-94

15 d1 starter udsugningsventilator
d2 ændrer til høj hastighed
d3 starter indblæsningsventilator og giver tilladelse til d4
d4 tænder for el-eftervarmepladen

20 Styringsvarianter, vand:

VA-1: d2, anlæg kører konstant, kun hastigheden kan ændres, ingen tilisningsvagt.

25 VA-2: d2+d3, som VA-1, anlæg kan stoppes, hastigheden ændres, ingen tilisningsvagt.

VA-3: d1+d2+d3, anlæg kan stoppes, hastighed ændres, individuel langsom hastighed på ventilatorerne, tilisningsvagt mulig.

30 VA-4: d1+d2+d3+d4, som VA-3, men evt. magnetventil for va-flade kan styres.

Styringsvarianter, el:

35 EL-1: d2+d4, anlæg kører konstant, hastighed kan ændres, varme kan vælges til og fra, luftvagt mulig.

EL-2: d2+d3+d4, anlæg kan stoppes, hastighed ændres, varme kan vælges til og fra, luftvagt mulig.

40 EL-3: d1+d2+d3+d4, anlæg kan stoppes, hastighed ændres, individuel langsom hastighed på ventilatorerne, tilisningsvagt mulig (indblæsning og varme stopper), luftvagt mulig.